





**ПРИЛОЖЕНИЕ 4**  
к Акту обследования ОСИ,  
к паспорту доступности ОСИ  
от 12 мая 2022 г





**I Результаты обследования:**


**1. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**зона обслуживания инвалидов**

ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, дом 76

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	1 ЭТАЖ: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11. 2 ЭТАЖ: 1, 2, 3, 4, 5	   	<p>Высота порогов превышает нормативные требования. Отсутствуют информирующие обозначения помещений с дублирующими рельефными знаками рядом с дверью</p>			ТР

4.2	Зальная форма обслуживания	есть	11					
4.3	Прилавочная форма обслуживания (гардероб)	есть	6		Поверхность стойки вахты не соответствуют высоте используемых посетителями на креслах-колясках (п.7.1.9 СП 59.13330.2012)	К	Оборудовать вахту стойкой высотой не более 0.8 м.	Индивидуальное решение ТСП
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне			   	Поверхность стойки вахты не соответствуют высоте используемых посетителями на креслах - колясках (п.7.1.9 СП 59.13330.2012)		Оборудовать вахту стойкой высотой не более 0.8 м.	Индивидуальное решение ТСП

										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У), ДУ (С), ВНД (К, О)		    	Индивидуальное решение с ТСП (Оборудовать вахту стойкой высотой не более 0.8 м).

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСП (Оборудовать вахту стойкой высотой не более 0.8 м).