

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Акту обследования ОСИ,
к паспорту доступности ОСИ
от 12 мая 2022 г

I Результаты обследования:
Санитарно-гигиенических помещений
ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», 614000, г. Пермь, ул. Пушкина, дом 76

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	20,21,22,23		Отсутствуют поручни рядом с унитазом, крючки для одежды и костылей. Расположение оборудования туалетной комнаты не соответствует критериям доступности для инвалидов и МГН	К, О, С, Г, У	Устройство уборной с универсальной кабиной, установка поручней и штанг. Установить кнопку вызова персонала	ТР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть						
	ОБЩИЕ требования к зоне				ВНД	К, О, С, Г, У	Устройство уборной с универсальной кабиной; установка поручней, штанг, переносного или откидного сиденья, установка кнопки вызова персонала	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	20,21,22,23		ТР (устройство уборной с универсальной кабиной, установка поручней, штанг, переносного или откидного сиденья, установка кнопки вызова персонала)

*указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуально решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (устройство уборной с универсальной кабиной, Устройство душевой с доступной душевой кабиной, установка поручней, штанг, переносного или откидного сиденья, установка кнопки вызова персонала).